

Data consegna:

giovedì 15 maggio 2025 - 16:53:01

Mittente:

segreteria@ampiu.postecert.it

Email Mittente:

segreteria@ampiu.postecert.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) relativa alla costruzione di un impianto agrivoltaico a terra di potenza nominale 5,60 MWp denominato "Valenza plus", comprensivo delle opere di connessione alla rete nazionale di distribuzione elettrica MT - Trasmissione parere - AMPIU - Protocollo n. 0001906 del 15/05/2025

Corpo:

Spett.le
Comune di Valenza
Settore III - Urbanistica
Ufficio Ecologia - Ambiente

OGGETTO: Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) relativa alla costruzione di un impianto agrivoltaico a terra di potenza nominale 5,60 MWp denominato "Valenza plus", comprensivo delle opere di connessione alla rete nazionale di distribuzione elettrica MT - Trasmissione parere

Con riferimento all'oggetto ed a Vostra nota al prot. AM+ Spa n. 1536 del 10/04/2025, vista la documentazione progettuale e viste le reti e gli impianti connessi all'esercizio del servizio idrico integrato (SII) gestiti dallo scrivente, siamo ad esprimere, per quanto di competenza, Nostro parere favorevole alle opere in progetto.

Siamo tuttavia a rappresentare che le opere in progetto risultano in più punti interferenti con reti esistenti, anche di carattere primario, del servizio idrico integrato nel comune di Valenza.

Vista l'estensione delle opere in progetto ed il numero delle interferenze presenti, si rende necessaria, e pertanto si prescrive, la presa visione delle infrastrutture del SII e l'analisi di dettaglio delle singole interferenze con lo scrivente gestore. Tale attività, da effettuarsi in fase di sviluppo del progetto esecutivo e comunque prima dell'avvio dei lavori, sarà funzionale a gestire l'efficace superamento delle interferenze ed a scongiurare nel contempo qualunque danno alle infrastrutture gestite dallo scrivente.

A tal fine il proponente dell'intervento dovrà prendere contatto con l'Ufficio Tecnico di AM+ S.p.A. per il loro tracciamento sul campo mediante sopralluoghi congiunti dei quali verrà redatto specifico verbale. In fase di richiesta di sopralluogo dovranno essere comunicati allo scrivente i seguenti dati:

- Ditta committente (e relativi recapiti)
- Ditta esecutrice (e relativi recapiti)
- Direttore dei Lavori (e relativi recapiti)
- Responsabile dei Lavori (e relativi recapiti)

Lo scrivente provvederà al tracciamento della rete gestita, per quanto noto nella propria cartografia, alla data di effettuazione del sopralluogo.

Nel caso di opere di scavo con tecnica no-dig resta a carico del soggetto realizzatore dell'opera (Committente ed Esecutore) la preventiva mappatura dei sottoservizi intercettabili, sin dalla fase progettuale, e ricorrendo anche a tecniche di indagine non invasive quali il georadar o tecnologie equivalenti. In tal caso il sopralluogo in sito con lo scrivente gestore dovrà esser finalizzato a valutare la rispondenza tra quanto rilevato dal georadar e la cartografia disponibile.

Si rappresenta inoltre che dovrà essere sempre e comunque garantita la distanza minima di 50 cm tra il nuovo elettrodotto e le reti del SII; in caso di parallelismo tale distanza è da riferirsi alla sezione di posa della condotta intesa come proiezione delle generatrici esterne del tubo al soprasuolo. In caso contrario AM+ richi

richiederà la rimozione del cavidotto che intralcerebbe eventuali interventi manutentivi sulle proprie infrastrutture.

Le opere quali pozzetti o altri manufatti NON dovranno essere posati sopra le tubazioni esistenti e nel caso di posa lo spostamento sarà a carico della ditta esecutrice delle opere.

Si evidenzia che gli eventuali interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti verranno eseguiti direttamente dallo scrivente con oneri a carico del soggetto proponente dell'intervento; saranno altresì a carico del proponente dell'intervento gli eventuali oneri connessi al ripristino, a seguito di danneggiamento generato dai lavori in progetto, delle infrastrutture esistenti.

Si diffida infine il proponente dell'intervento e le ditte esecutrici ad eseguire lavorazioni in prossimità delle reti gestite dalla Scrivente sino a quando non sarà completata la presa visione dei sottoservizi e formalizzate le relative prescrizioni.

Distinti saluti.

Il Responsabile Operativo e Direttore Tecnico
Ing. Enrico Cavalli

Destinatario:

- COMUNE@CERT.COMUNE.VALENZA.AL.IT

Allegati:

- 177505.eml